

Gemeinde Pliezhausen – Energieliefer-Contracting Nahwärmenetz

Anschluss Rathaus an die Heizzentrale im Otwin-Brucker-Schulzentrum mit integriertem Nahwärmenetz


Gefördert durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg



Ansprechpartner:

M. Eng Thomas Heydenbluth

Energy Services



Eignungskriterien – Teilnahmewettbewerb

Kriterium	Mindestanforderung
Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Form des Umsatzes	700.000 € pro Jahr zzgl. MwSt.
Personelle Leistungsfähigkeit in Form der Mitarbeiterinnenanzahl	5 Vollzeit-Mitarbeitende
Technische Leistungsfähigkeit in Form wertungsfähiger Referenzen	Mind. 3 wertbare Referenzen Mind. zu je 500.000 € netto Investition Hauptleistungszeitraum: 2007-2023 Erneuerbare Wärmeerzeuger mit mind. 200 kW gem. EEG und KWKG Inkl. Wärmenetz

- Zzgl. formaler Eignungs-/Mindestkriterien bspw. Versicherungssummen etc.

Zuschlagskriterien – Angebote

	Gewichtung	Punkte
1. Klimawirkung	30 %	100
2. Wirtschaftlichkeit	50 %	100
a. Wärmemischpreis spezifisch	Anteil: 10 %	Anteil: 20
b. Gesamtkosten über die Vertragslaufzeit	Anteil: 40 %	Anteil: 80
3. Technisches Maßnahmenkonzept	20 %	100
Summe	100 %	100 (ausmultipliziert)

Tabelle 1 - Zuschlagskriterien und Gewichtung

Ausschlussgründe von Angeboten:

- CO₂-Äquivalent: >80 g/kWh (im Vergleich Heizöl weist ohne Ansatz weiterer Verluste bereits 310 g/kWh auf)
- Primärenergiefaktor >0,45 (weitere Optimierung erforderlich)
- Erneuerbarer Energieanteil < 80 %